





| POPIS | | |
|---|---|---|
| 1 | - | VÍKO |
| 2 | - | UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (VÍKO) |
| 3 | - | UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (NÁDOBA) |
| 4 | - | VN PRŮCHODKY - 24-250/T.2 PREIS |
| 5 | - | ZDVIHACÍ OKA |
| 6 | - | NN PRŮCHODKY - 1kV/3150 EN 50386 |
| 7 | - | PŘEPOJOVAČ ODBOČEK BEZ ZATÍŽENÍ |
| 8 | - | VYPOUŠTĚCÍ VENTIL |
| 9 | - | PLNÍCÍ HRDLO |
| 10 | - | VÝKONOVÝ ŠTÍTEK |
| 11 | - | NÁDOBA |
| 12 | - | JÍMKA PRO UMÍSTĚNÍ RIS |
| 13 | - | PODVOZEK |
| 14 | - | TEPLOMĚROVÁ JÍMKA |













**Power-Energo**
partner ve výkonu

Dodavatel transformátoru:
Power-Energo s.r.o.
Pod Pekárnami 245/10
190 00 Praha 9

ABB

název projektu:

výkres č.:

vypracoval:

datum:

měřítko:

formát: **A4**

název výkresu: **Transformátor ABB typ TNOSCT 1000 kVA 35/0,4 kV Ecodesign**