





| POPIS |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 1     | - VÍKO                              |
| 2     | - UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (VÍKO)   |
| 3     | - UZEMŇOVACÍ SVORKA M12x25 (NÁDOBA) |
| 4     | - VN PRŮCHODKY - 24-250/T.2 PREIS   |
| 5     | - ZDVIHACÍ OKA                      |
| 6     | - NN PRŮCHODKY - 1kv/3150 EN 50386  |
| 7     | - PŘEPOJOVAČ ODBOČEK BEZ ZATÍŽENÍ   |
| 8     | - VYPOUŠTĚCÍ VENTIL                 |
| 9     | - PLNÍCÍ HRDLO                      |
| 10    | - VÝKONOVÝ ŠTÍTEK                   |
| 11    | - NÁDOBA                            |
| 12    | - TEPLMĚROVÁ JÍMKA                  |
| 13    | - PODVOZEK                          |



**Power-Energo**



**partner ve výkonu**

Dodavatel transformátoru:  
Power-Energo s.r.o.  
Pod Pekárnami 245/10  
190 00 Praha 9



název  
projektu:

výkres č.:

F vypracoval:

datum:

název  
výkresu:

**Transformátor ABB typ TNOSCT 160 kVA 35/0,4 kV Ecodesign**

měřítko:

formát:

**A4**